

		F- GAS Intervalli di ispezione richiesti al superamento della quantità di refrigerante impianto in kg sotto indicata		
		12 MESI	6 MESI	3 MESI
IMPIANTI SENZA RILEVATORE GAS		12 MESI	6 MESI	3 MESI
IMPIANTI CON RILEVATORE GAS		24 MESI	12 MESI	6 MESI
Refrigerante	GWP	KG refrigerante soglia 5-49 tonnellate CO2 equivalenti	KG refrigerante soglia 50-499 tonnellate CO2 equivalenti	KG refrigerante soglia 500 o più tonnellate di CO2 equivalenti
R23	14800	0,3 kg	3,4 kg	34 kg
R32	675	7,4 kg	74,1 kg	741 kg
R134a	1430	3,5 kg	35 kg	350 kg
R125	3500	1,5 kg	14,3 kg	143 kg
R245fa	1030	4,9 kg	48,5 kg	485 kg
R404A	3922	1,3 kg	12,7 kg	127 kg
R407A	2107	2,4 kg	23,7 kg	237 kg
R407C	1774	2,9 kg	28,2 kg	282 kg
R407D	1627	3,1 kg	30,7 kg	307 kg
R407F	1825	2,8 kg	27,4 kg	274 kg
R410A	2088	2,4 kg	23,9 kg	239 kg
R417A	2346	2,2 kg	21,3 kg	213 kg
R422A	3143	1,6 kg	15,9 kg	159 kg
R422A	2729	1,9 kg	18,3 kg	183 kg
R423A	2280	2,2 kg	21,9 kg	219 kg
R424A	2440	2,1 kg	20,5 kg	205 kg
R426A	1508	3,4 kg	33,2 kg	332 kg
R427A	2138	2,4 kg	23,4 kg	234 kg
R428A	3607	1,4 kg	13,9 kg	139 kg
R434A	3245	1,6 kg	15,4 kg	154 kg
R437A	1805	2,8 kg	27,7 kg	277 kg
R438A	2265	2,3 kg	22,1 kg	221 kg
R442A	1888	2,7 kg	26,5 kg	265 kg
R507	3985	1,3 kg	12,5 kg	125 kg
R508A	13214	0,4 kg	3,8 kg	38 kg
R508B	13396	0,4 kg	3,7 kg	37 kg